

Van: [REDACTED]
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: ILIAS melding 517298 Diemerzeedijk 4 AMSTERDAM
Datum: vrijdag 28 februari 2025 14:08:27

ILIAS Melding: 517298

Datum registratie: 10-feb-2025 14:44:21

Datum afspraak klant: 10-feb-2025 15:00:00

Opmerking: zsm

Adres: Diemerzeedijk 4 1095 KK AMSTERDAM

Melder: [REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: Onbekend

Soort melding: Defecten

Omschrijving: wij krijgen de melding terug van afvalwater , die zijn geweest en het is niet de persleiding die lekt volgens hun.

er loopt ook een 28 koper dlg in de dijk tbv woonboot 1c , misschien dat die lekt ? (het is wel gesoldeerd dus zou kunnen.)

gaarne bekijken en eventueel egv meting doen?

Contactpersoon:

Telefoon contactpersoon:

Fax contactpersoon:

Afhandeling 1

Medewerker registratie: [REDACTED]

Datum toegewezen: 10-feb-2025 16:19:33

Rapportage: boven op de dijk tpv van het lek beneden op de weg zit een pe put daarin is de 15 mm koperen dlg stuk deze stroomt behoorlijk !

vermoedelijk is dit het probleem beneden aan de dijk waar het water lek te zien is .

mdkr opzoeken .

morgen graag oppakken .

10-feb-2025 16:30:16 [REDACTED]

werk doorgezet voor de storingstafel op 11-02-2024

11-feb-2025 07:59:47 [REDACTED]

zaaknr 62685

rood niet vluchtig

Toedracht:

Werkorder: 2503502 Boekingscode: 6123 Datum: 10-feb-2025

Actie: MKL Meldkamerlijst Afspr.Uitvoering:

Actie: MKL2 Meldkamerlijst 2e datum Afspr.Uitvoering: oppakken als eerste werk

Uitgevoerd werk: Dienstleidingen Aantal: 1

Bestrating: Klinker

Afhandeling 2

Medewerker registratie: [REDACTED]

Datum toegewezen: 10-feb-2025 16:31:05

Rapportage: boven op de dijk tpv van het lek beneden op de weg zit een pe put daarin is de 15 mm koperen dlg stuk deze stroomt behoorlijk !

vermoedelijk is dit het probleem beneden aan de dijk waar het water lek te zien is .

mdkr opzoeken .

morgen graag oppakken .

11-feb-2025 07:29:41 [REDACTED]

dgg aan [REDACTED]

hekken besteld bij versluys

bva : 62685 rood niet vluchtig

klic: 25C0004809

12-feb-2025 07:02:09 [REDACTED]

Gereed woonboot put was lek 15 koper deze vervangen voor 16 Pé

Was van nummer 1c

Bestrating 2 keer stoepband

3 keer grastegels

En 0.50x0.50 klinkers

En 4 kleine hekjes

Toedracht:

Werkorder: 2503502 Boekingscode: Datum: 11-feb-2025

Actie: MKL Meldkamerlijst Afspr.Uitvoering: Gereed

Bestrating: Klinker