

**Van:** [REDACTED]  
**Aan:** [REDACTED]  
**Onderwerp:** ILIAS melding 517809 Diemerzeedijk 4 AMSTERDAM  
**Datum:** vrijdag 28 februari 2025 14:09:01

---

ILIAS Melding: 517809

Datum registratie: 18-feb-2025 13:48:59

Datum afspraak klant: 18-feb-2025 14:00:00

Opmerking:

Adres: Diemerzeedijk 4 1095 KK AMSTERDAM

Melder: [REDACTED]

Telefoon: [REDACTED]

E-mail: Onbekend

Soort melding: Defecten

Omschrijving: mevrouw stuurt weer foto's dat er weer water uit de dijk komt stromen op dit moment.

we hebben hier pas een reparatie gehad , gaarne nogmaals even kijken.

zie gekoppelde melding

Contactpersoon:

Telefoon contactpersoon:

Fax contactpersoon:

-----

Afhandeling 1

Medewerker registratie: [REDACTED]

Datum toegewezen: 18-feb-2025 16:06:25

Rapportage: Ter plaatse geconstateerd lek om/nabij 28 koperen moederleiding  
boven op de dijk

gaarne afzetting regelen versluys 4x kleine hekken

gemeente inschakelen om te strooien /schuiven onder aan de dijk gevaarlijke situatie i.v.m  
bevroren wegdek

3 zakken zout gestrooit

Toedracht:

Werkorder: 2503608 Boekingscode: 6123 Datum: 18-feb-2025

Actie: MKL Meldkamerlijst Afspr.Uitvoering:

Uitgevoerd werk: Dienstleidingen Aantal: 1

Uitgevoerd werk: Diversen Aantal: 1

Bestrating: Klinker

-----

Afhandeling 2

Medewerker registratie: [REDACTED]

Datum toegewezen: 18-feb-2025 16:27:28

Rapportage: [REDACTED] gaan er naar toe om het te herstellen.

Graafmachine besteld bij Zeinstra

Klic: 25C0005711

Bva:

Victor:

Afzetting: 6 afzet hekken besteld mail verstuurd naar Versluys

Ter plaatse geconstateerd lek om/nabij 28 koperen moederleiding

boven op de dijk

gaarne afzetting regelen versluys 4x kleine hekken

gemeente inschakelen om te strooien /schuiven onder aan de dijk gevaarlijke situatie i.v.m  
bevroren wegdek

18-feb-2025 21:27:22 [REDACTED]

ILIAS melding 517809 Drinkwater Diemerzeedijk 4 AMSTERDAM

Gereed

Datum registratie: 18-feb-2025 13:48:59!!!!

Verloop 22/28 koper was lek. Omdat we m niet konden dicht zetten onder druk gepakt met  
een kogelkraantje.

2,30x1,00 klinkers voetpad

4stoepbanden.

Moet nog ongeveer halve kuub zand bij. [REDACTED] in teams

20-feb-2025 11:16:20 [REDACTED]

Zeinstra gemaild voor dichtstraten

GEREED

Toedracht:

Werkorder: 2503609 Boekingscode: 6121 Datum: 18-feb-2025

Actie: MKL Meldkamerlijst Afspr.Uitvoering: GEREED

Bestrating: Klinker

Bijlage : \\sw548p\ilias\bijlagen\Meldingen\2025\517809