

Van:

Aan:

Onderwerp:

Datum:

Bijlagen:

Monteurs Storingen & Wachtdienstgroep LW: chatgesprek vanuit Microsoft Teams

woensdag 5 maart 2025 10:51:33

[05aba585-a2ea-4f3d-ad34-817334fd7c36](#)

[logq](#)

[b1b6c7a1-22d6-422b-bcf0-dc88d68a863d](#)

[408ae872-73e5-43c7-b1f3-9c13fe526764](#)

Microsoft Teams



14 dagen geleden

ILIAS melding 517809 Drinkwater Diemerzeedijk 4 AMSTERDAM

Gereed

Datum registratie: 18-feb-2025 13:48:59!!!!


Verloop 22/28 koper was lek. Omdat we m niet konden dicht zetten onder druk gepakt met een kogelkraantje.

2,30x1,00 klinkers voetpad
4stoepbanden.

Moet nog ongeveer halve kuub zand bij.

Afzetting van Versluys





Classificatie: Intern